



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

25.01.2022 КНМ № 43220061000200913664



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332) 54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332) 67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 32/1
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

вручается:

КИРОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА",

ДИРЕКТОРУ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

ПИВОВАРОВУ ЯРОСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича от 25.01.2022 № 32,

в период с 10 час. 00 мин. 22 февраля 2022 г. по 12 час. 00 мин. 01 марта 2022 г.

старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Бачуриным Денисом Александровичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая** выездная проверка территорий и зданий КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" (ИНН 4346021770), адрес организации: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.50

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

директор КОГОАУ ДО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Пивоваров Ярослав Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Перед наружными дверями (западная и восточная стороны) горизонтальные входные площадки выполнены глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (по факту – 1,2 ширины).	ст. 53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.2.21 СП1.13130.2020	01.03.2023	
2.	Ширина лестничных маршей (западная и восточная	ст. 53, ч.1 ст. 89	01.03.2023	

	стороны) в здании заужена, установленными новыми ограждениями с перилами, по факту от 1,08 м. до 1,1 м., что менее 1,2 м.	№123-ФЗ; п. 4.4.1 СП1.13130.2020		
3.	Высота ограждений лестниц (западная и восточная стороны) в лестничных клетках менее 1,2 метра (по факту 0,96 метра).	ст. 53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП1.13130.2020	01.03.2023	
4.	В вестибюле первого этажа применены отделочные материалы для потолка и стен с показателями пожарной опасности выше КМ2 (не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	ч. 6 ст. 134, таблица 28 №123-ФЗ	01.03.2023	
5.	В помещении общего коридора второго этажа здания («Коворкинг.Шахматы.Проект»), применены отделочные материалы для стен и потолка с показателями пожарной опасности выше КМ3 (не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	ч. 6 ст. 134, таблица 28 №123-ФЗ	01.03.2023	
6.	В актовом зале (фактическая вместимость и вместимость по проекту - 100 человек), на втором этаже здания, применены отделочные материалы для стен и потолка с показателями пожарной опасности выше КМ2 (не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	ч. 6 ст. 134, таблица 29 №123-ФЗ	01.03.2023	
7.	Ширина эвакуационных выходов (западная и восточная стороны) из общего коридора второго этажа здания в лестничные клетки составляет менее 1,2 метра (по факту ширина 1 метр).	ст. 53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.3 СП1.13130.2020	01.03.2023	
8.	Чердак здания используется для хранения различных предметов в том числе горючих (не убран строительный мусор и старый шифер).	подп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.03.2023	
9.	Кровля здания с уклоном более 12 процентов и высотой от уровня земли до карниза более 7 метров (по факту 7,9 метра) не оборудована ограждениями в соответствии с требованиями СП4.13130.2013	ст. 90 №123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013	01.03.2023	
10.	На втором этаже запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала в коридор, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, имеется возможность их закрытия на ключ (установлены врезные замки).	п. 26 ППР в РФ	01.03.2023	
11.	На 1 и 2-м этажах на дверях, отделяющих лестничные клетки от коридоров, устройства для самозакрывания эксплуатируются в разобранном состоянии.	п.п. 14, 24 ППР в РФ	01.03.2023	
12.	На 1-м этаже в кабинете «Хайтек» у электрощита на расстоянии менее 1 метра, допускается размещение мебели.	подп. «е» п. 35 ППР в РФ	01.03.2023	
13.	На 2-м этаже в мастерской у электрощита на расстоянии менее 1 метра, допускается размещение мебели, строительных материалов.	подп. «е» п. 35 ППР в РФ	01.03.2023	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).

3. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2020).

4. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

государственный инспектор г. Кирова

по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Бачурин Д.А.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.

« 01 » марта 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 01 » марта 20 22 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62. E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.